



ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»
ПРОИЗВОДСТВО «ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «ПРОЛЕТАРИЙ»

353903, Россия, Краснодарский край, г.Новоросси́йск,
(адрес изготовителя)

ул.Сухумское шоссе, 60
(адрес изготовителя)



№ 0795023
с 19.01.12 г. по 19.01.14 г.

Тел. (8617) 61-35-18 Факс (8617) 64-18-42

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Портландцемент без минеральных добавок марки 500
для бетона дорожных и аэродромных покрытий
(ПЦ 500-ДО-Н)

(ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97)

Дата отгрузки « 29 » декабря 2013 г.
По наряду № 13661 партия № 00202
В адрес ЦТТ Мемелин
ул. Беломыслов
№№ вагонов а/м К344 СМ СС 2624
нетто: 35100 кг

Класс прочности (марка) 500
Признаки ложного схватывания нет
Нормальная плотность цементного теста, % 24,50
за предыдущий месяц
Средняя активность при пропаривании, н/мм² 408
за предыдущий месяц

Группа по эффективности пропаривания 1

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов:

32 Бк/кг.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 60 суток, при поставке навалом - на момент получения цемента потребителем, но не более чем 60 суток.

Начальник ОТК и лаборатории



Л. Ш. Косова Косова Л.Ш.

Потребителю: В соответствии с договором поставки (ГОСТ 10178-85; ГОСТ 30515-97)
испытания цементов производятся по ГОСТ 310.1-76-310.3-76,
ГОСТ 310.4-81