

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СпецТрансМ»

450007 г. Краснодар, ул. Зихарова, 11. t: (861) 26-777-42

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

по ГОСТ 8736-93*

Наименование организации-поставщика: ООО «СпецТрансМ»

Наименование материала: Песок природный

1 Зерновой состав

Размер отверстий сит, мм	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,075	<0,075
Частный остаток, %	0,00	3,09	27,47	8,95	14,81	28,09	14,20	3,09	0,31
Полный остаток, %	0,00	3,09	30,56	39,51	54,32	82,41	96,60	99,69	100,0
Первый проход, %	100,0	96,91	69,44	60,49	45,68	17,59	3,40	0,31	0,00

2 Остатки на контрольных ситах

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	10	5,00	0,63	Пролом 0,16
Требования ГОСТ 8267-93* по массе	Не более 5	11,00 по 15	45-65	Не более 15
Фактические показатели, % по массе	0,00	3,09	52,87	0,32

3 Физико-механические показатели

Физико-механического показателя	Требования ГОСТ 8267-93*	Фактические показатели
Насыпная плотность в сост. ест. влажн., г/см ³	не норм.	1,54
Влажность, %	не норм.	3,7
Модуль крупности песка	не норм.	2,97
Группа песка	не норм.	крупный
Класс	не норм.	I (первый)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 2	0,8
Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,25	нет
линейная плотность, г/см ²	не норм.	1,80
Оптимальная влажность, %	не норм.	7,8
Коэффициент фильтрации, м/сут	не норм.	7,27

Заключение: Песок природный I класса «крупный» соответствует требованиям ГОСТ 8736-93* «Песок для строительных работ». Согласно результатам испытаний ОАО «МК №62» от 14.06.2012

генеральный директор



О.С. Мудрик